

1. Angaben zur Betriebsanlage		Stand vom: _____
Firmenname:		
Ortsangaben: (Straße, Gebäude, Geschoss usw.)		

2. Beschreibung der baulichen Gegebenheiten und Anlagen	
Mischraum (wägen und Farbton einstellen)	
Abmessungen: Länge ____m x Breite ____m x Höhe ____m = ____m ³	
Be- u. Entlüftung: <input type="checkbox"/> natürliche Be- u. Entlüftung (jeweils 2% der Bodenfläche)	
Gewerbebehördliche Genehmigung:	GZ _____ vom ____ . ____ . ____ Dokumente gem. Punkt 6

3. Verfahrens- und ggf. Tätigkeitsbeschreibung	
In diesem Bereich werden nur Lacke abgewogen und der Farbton eingestellt. Es werden keine Verdünnung und kein Härter zugegeben. Es erfolgt keine Reinigung von Spritzpistolen.	
Folgende Geräte sind vorhanden:	<input type="checkbox"/> Waage bzw. Farbmischcomputer/system <input type="checkbox"/> Mischanlage

4. Stoffdaten	
Die Arbeitsstoffliste, die Beurteilung der Arbeitsstoffe, sowie die Sicherheitsdatenblätter liegen dem Sicherheits- u. Gesundheitsschutzdokument bei.	

5. Ermittlung und Beurteilung	
<i>Frage 1) Sind brennbare Stoffe vorhanden?</i>	
Ja.	
<i>Frage 2) Kann durch ausreichende Verteilung in der Luft explosionsfähige Atmosphäre entstehen?</i>	
Ja.	
<i>Frage 3) Ist die Bildung eines explosionsgefährdeten Bereiches möglich?</i>	
Nein. Durch selbstschließende Behälter in der Mischanlage ist dies nicht möglich. → KEINE ZONE	
ERGEBNIS ZONENFESTLEGUNG	
Keine EX-ZONE vorhanden.	<input type="checkbox"/> ja

6. Beilagen					
Beilage	ja	Ort der Ablage	Beilage	ja	Ort der Ablage
1) Plan der Anlage	<input type="checkbox"/>		5) Verzeichnis der gefährl. Arbeitsstoffe gem. DOK-VO	<input type="checkbox"/>	
2) Techn. Beschreibungen	<input type="checkbox"/>		6) Arbeitsmittelliste	<input type="checkbox"/>	
3) Konformitätserklärungen	<input type="checkbox"/>		7) Sicherheitsdatenblätter	<input type="checkbox"/>	
4) Wartungs- u. Bedienungsanleitung	<input type="checkbox"/>		8) Genehmigungen	<input type="checkbox"/>	

7. Verantwortlichkeit	
Erstellt von _____ am _____	
Beigezogene Personen:	Dem Arbeitgeber zur Kenntnis gebracht:

